


Karta wyrobu: Słup oświetleniowy CN 5÷10/4/64/W

KOŃCÓWKA SŁUPA





Słup oświetleniowy			
nazwa	wysokość H1 [m]	głębokość wkopania H2 [mm]	waga [kg]
CN 5/4/64/W	5	800	56
CN 6/4/64/W	6	1000	72
CN 7/4/64/W	7	1200	90
CN 8/4/64/W	8	1200	107
CN 9/4/64/W	9	1500	130
CN 10/4/64/W	10	1500	149

Tabela obciążeń*

nazwa słupa	waga oprawy [kg]	max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m ²]		
		strefa wiatrowa		
		I [22 m/s] do 300m n.p.m.	II [26 m/s]	III [24 m/s] do 450m n.p.m.
CN 5/4/64/W	40	1,08	0,72	0,88
CN 6/4/64/W	40	1,05	0,69	0,85
CN 7/4/64/W	40	1,01	0,65	0,81
CN 8/4/64/W	40	0,98	0,62	0,77
CN 9/4/64/W	40	0,94	0,59	0,74
CN 10/4/64/W	40	0,91	0,56	0,71

WNĘKA REWIZYJNA



- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
- Przedstawiona oprawa Murena nie jest częścią produktu
- Dane oprawy dostępne w katalogu "Oprawy oświetleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem **CE**

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu są zastrzeżone i należą do firmy Elmonter-Oświetlenie. Ten rysunek/projekt jest własnością firmy Elmonter-Oświetlenie i nie może być udostępniany, rozpowszechniany lub powielany w całości bądź w części bez pisemnej zgody właściciela. Zabrania się także dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody właściciela. Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.



ELMONTER
ul. Przemysłowa 1 62-410 Zagórów
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

Wydanie 1/2020 CN 5÷10/4/64/W/02

* Oprawa montowana bezpośrednio na słupie